

N°	Bât	Niv.	Emplacement	Type	Année	Const.	V	ADD	R	Q	D	RVRE	Observations
1	T	5	A gauche de l'ascenseur	EP 6 A3F	2014	afrex	x						S
2	T	5	Circulation	EP 6 A3F	2014	afrex	x						S
3	T	5	Circulation côté escalier de secours	EP 6 A3F	2014	afrex	x						S
4	T	5	Sas local clim salle colloques	EP 6 A3F	2014	afrex	x						S
5	T	5	salle des colloques	EP 6 A3F	2014	afrex	x						S
6	T	5	Local électrique	C2	2014	afrex	x						S
7	T	5	Sas local clim salle colloques	C2	2014	afrex	x						S
8	T	5	salle des colloques	C2	2014	afrex	x						S
9	T	5	salle des colloques	C2	2014	afrex	x						S
10	T	4	A gauche de l'ascenseur	EP 6 A3F	2014	afrex	x						S
11	T	4	circulation	EP 6 A3F	2014	afrex	x						S
12	T	4	Circulation	EP 6 A3F	2014	afrex	x						S
13	T	4	Circulation	EP 6 A3F	2014	afrex	x						S
14	T	4	Circulation	C2	2014	afrex	x						S
15	T	4	local photocopie	EP 6 A3F	2016	sfde	x						S
16	T	4	Local électrique	C2	2014	afrex	x						S
17	T	3	A gauche de l'ascenseur	EP 6 A3F	2014	afrex	x						S
18	T	3	Face local photocopie	EP 6 A3F	2014	afrex	x						S
19	T	3	Circulation	EP 6 A3F	2014	afrex	x						S
20	T	3	à gauche de l'ascenseur	C2	2014	afrex	x						S
21	T	3	Salle repos,cuisine	C2	2014	afrex	x						S
22	T	3	Local électrique	C2	2014	afrex	x						S
23	T	2	Laboratoire vers bureau	EP 6 A3F	2014	afrex	x						S
24	T	2	Laboratoire vers local machine	EP 6 A3F	2014	afrex	x						S
25	T	2	Issue de secours laboratoire	EP 6 A3F	2014	afrex	x						S
26	T	2	Circulation	EP 6 A3F	2014	afrex	x						S
27	T	2	Laboratoire vers local machine	C5	2015	afrex	x						S
29	T	2	Local électrique	C5	2016	sfde	x						S

N°	Bât	Niv.	Emplacement	Type	Année	Const.	V	ADD	R	Q	D	RVRE	Observations
30	T	1	local photocopieuse	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
31	T	1	Escalier de secours palier A	EP 6 A3F	2022	eurofeu	x					S	
32	T	1	Réserve précieuse	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
33	T	1	Palier B	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
34	T	1	Local électrique	C2	2014	afrex	x					S	
35	T	0	Accueil C	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
36	T	0	PC intrusion	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
37	T	0	Circulation vers vestiaire	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
38	T	0	Pallier B	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
39	T	0	PC intrusion	C5	2019	eurofeu	x					S	
40	T	0	Local électrique	C2	2014	afrex	x					S	
41	T	0	Salle repos cuisine	C2	2014	afrex	x					S	
42	P	5	Extérieur tour incendie n°3	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
43	P	5	Grille	C5	2014	afrex	x					S	
44	P	5	Grille	C5	2014	afrex	x					S	
45	P	5	Local gradateur	C5	2016	andrieu	x					S	
46	P	5	Stockage technique n°2	C5	2016	andrieu	x					S	
47	P	5	extérieur tour incendie n°3	C5	2017	afrex	x					S	
48	P	5	Automate CTA 03 et 05	C5	2014	afrex	x					S	
49	P	5	Local CTA 03 et 05	C5	2014	afrex	x					S	
50	P	5	Sas local clim. Par porte n°503	C5	2014	afrex	x					S	
51	P	5	Local élec. Côté tour incendie n°1	C2	2014	afrex	x					S	
52	P	4	Face monte-charge	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
53	P	4	Stockage lumière n°2	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
54	P	4	Stockage lumière n°2	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
55	P	4	Extérieur tour incendie n°3	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
56	P	4	magasin audio visuel	EP 6 A3F	2022	eurofeu	x					S	
57	P	4	magasin audio visuel pp707	EP 6 A3F	2016	sfde	x					S	
58	P	4	Local électrique	C2	2014	afrex	x					S	
59	P	4	Régie lumière	C2	2014	afrex	x					S	

N°	Bât	Niv.	Emplacement	Type	Année	Const.	V	ADD	R	Q	D	RVRE	Observations
60	P	4	sas régie lumière	C2	2014	afrex	x					S	
61	P	3	Circulation	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
62	P	3	Extérieur tour incendie n°3	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
63	P	3	Circulation	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
64	P	3	Circulation	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
65	P	3	Local électrique	C2	2014	afrex	x					S	
66	P	1	Reserve PC incendie	C5	2021	eurofeu	x					S	
67	P	1	Reserve PC incendie	PP 6	2016	sfde	x					S	
68	P	3	Régis Projection	EP 6 A3F	2018	afrex	x					S	
69	N	0	Intérieur vestiaire musée	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
70	O	-1	zone 14 boite de jour	C2	2016	andrieu	x					S	
71	P	1	Réserve PC incendie	PP 6	2014	afrex	x					S	
72	Park Vinci		Entrée de la galerie technique	C5	2014	afrex	x					S	
73	S	-2	Réserve PC incendie	C10	2016	sicli	x					S	
74	S	-1	devant local réserve 124	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
75	T	-1	local 108	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
76	S	-1	local DETL	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
77	P	1	Réserve PC incendie	C2	2015	eurofeu	x					S	
78	P	1	Réserve PC incendie	C2	2022	eurofeu	x					S	
79	O	0	Boutique RMN	C2	2014	afrex	x					S	
80	P	3	Regie Projection	C2	2022	eurofeu	x					S	
81	P	1	Réserve PC incendie	C2	2016	afrex	x					S	
82	V	-2	mezzanine RIA n°9	C2	2014	afrex	x					S	
83	0	1	Zone 14	C2	2022	eurofeu	x					S	
84	V	-1	intérieur amphithéâtre	C2	2014	afrex	x					S	
85	N	0	Studio Pierre Henri (ex tippi)	C2	2015	eurofeu	x					S	
86	L	0	Intérieur local EDF café de la musique	C5	2016	sfde	x					S	
87	P	1	Sas G	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
88	P	1	Sas J	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
89	P	1	Sas L	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	

N°	Bât	Niv.	Emplacement	Type	Année	Const.	V	ADD	R	Q	D	RVRE	Observations
90	P	1	Sas I	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
91	P	1	Sas J	C2	2018	eurofeu	x					S	
92	P	0	Circulation vers PP 340	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
93	P	0	Extérieur loge Mittérand	EP 6 A3F	2015	eurofeu	x					S	
94	P	0	Extérieur régie générale	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
95	P	0	Tour incendie N°3	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
96	P	0	Armoire RIA n°6	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
97	R	0	Circulation issue de secours PR 314	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
98	P	0	Armoire RIA n°7	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
99	P	0	Armoire RIA n°4	C2	2013	promat	x					S	
100	P	0	Extérieur régie générale	C2	2014	afrex	x					S	
101	P	0	Régie son DTS n°025	C5	2014	afrex	x					S	
102	P	0	Local technique son DTS n°024	C5	2014	afrex	x					S	
103	P	0	Local électrique côté vestiaire	C2	2014	afrex	x					S	
104	P	0	Armoire RIA n°7	C2	2012	promat	x					S	
105	Q	2	hall loges	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
106	Q	2	Circulation bureaux	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
107	Q	2	Circulation bureaux	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
108	Q	2	Hall loges	C2	2014	afrex	x					S	
109	Q	2	Local électrique bureaux	C2	2014	afrex	x					S	
110	Q	2	Local photocopieur bureaux	C2	2014	afrex	x					S	
111	Q	1	Hall loges	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
112	Q	1	Accueil A	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
113	Q	1	Vestiaire hôtesses	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
114	Q	1	Côté accueil A	C2	2014	afrex	x					S	
115	Q	0	Escalier allant du Q1 au Q0	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
116	Q	0	Extérieur rangement EIC	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
117	Q	0	Circulation machine à café	EP 6 A3F	2022	eurofeu	x					S	
118	Q	0	Extérieur foyer des musiciens	EP 6 A3F	2019	eurofeu	x					S	
119	Q	0	Extérieur rangement EIC	C2	2014	afrex	x					S	

N°	Bât	Niv.	Emplacement	Type	Année	Const.	V	ADD	R	Q	D	RVRE	Observations
120	Q	0	Local électrique n°012	C2	2018	eurofeu	x					S	
121	Q	0	Machinerie ascenseur n°4	C2	2014	afrex	x					S	
122	R	3	Circulation	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
123	R	3	Circulation	C2	2014	afrex	x					S	
124	R	3	Circulation	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
125	R	2	à côté des WC	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
126	R	2	Dans bureaux 214	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
127	R	2	Local photocopieur	C2	2018	eurofeu	x					S	
128	R	1	Accueil EIC	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
129	R	1	Accueil EIC	C2	2018	eurofeu	x					S	
130	R	1	Vestiaire PC incendie	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
131	R	1	Local repos cuisine n°118	C2	2014	afrex	x					S	
132	R	0	QDC cité à droite du local ménage	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
133	R	0	QDC cité dans le local soudure	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
134	R	0	QDC à côté de la PP314	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
135	R	0	QDC cité dans la menuiserie	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
136	R	0	QDC cité dans la menuiserie	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
137	R	0	Sur le QDC cité	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
138	R	0	RIA n°05	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
139	R	0	Local son DTS n°015	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
140	R	0	Atelier DTS	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
141	R	0	face local soudure	C2	2021	eurofeu	x					S	
142	R	0	QDC dans la menuiserie	C5	2014	afrex	x					S	
143	R	0	QDC local soudure	C2	2014	afrex	x					S	
144	R	0	Foyer des techniciens DTS	C2	2015	eurofeu	x					S	
145	R	0	Local n°020	C5	2014	afrex	x					S	
146	R	0	Local studio son	C5	2014	afrex	x					S	
147	L	1	Sas d'entrée carte L	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
148	L	1	Hall d'accueil carte L	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
149	L	1	Circulation vers local photocopieur	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	

N°	Bât	Niv.	Emplacement	Type	Année	Const.	V	ADD	R	Q	D	RVRE	Observations
150	L	1	A droite de l'issue de secours	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
151	L	1	Sas salle de réunion	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
152	L	1	Bureau n°133	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
153	L	1	Bureau n°123 communication	EP 6 A3F	2013	promat	x					S	
154	L	1	Local photocopieur	C2	2014	afrex	x					S	
155	L	0	studio cité	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
156	L	0	PC incendie	EP 6 A3F	2022	eurofeu	x					S	
157	L	0	Gamelan	EP 6	2015	afrex	x					S	
158	L	0	Gamelan	C2	2015	eurofeu	x					S	
159	L	0	PC incendie	C2	2014	afrex	x					S	
160	L	0	PC incendie	C2	2015	eurofeu	x					S	
161	L	0	PC incendie	PP 6	2014	afrex	x					S	
162	P	5	Extérieur tour incendie n°2	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
163	P	5	Local gradateur	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
164	P	5	Automate CTA 03 et 05	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
165	P	1	Local électrique côté monte-charge	C2	2014	afrex	x					S	
166	P	0	Armoire RIA n°03	C2	2019	eurofeu	x					S	
167	P	0	Local électrique vers circulation PP340	C2	2014	afrex	x					S	
168	R	0	Atelier DTS	PP 6	2014	afrex	x					S	
169	R	0	Sur le QDC cité	PP 6	2014	afrex	x					S	
170	R	0	QDC côté rideau	PP 6	2014	afrex	x					S	
171	N	1	Local technique	C2	2016	eurofeu	x					S	
172	N	1	A gauche monte-charge	EP 6 A3F	2015	eurofeu	x					S	
173	M/N	1	Entre les deux zones	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
174	M	1	A gauche du local technique	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
175	M	1	Local technique	C2	2015	eurofeu	x					S	
176	M	3	Local technique	C2	2015	eurofeu	x					S	
177	M	3	Entre les deux zones	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
178	M	3	A gauche du local technique	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
179	N	3	A droite de l'escalier de secours	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	

N°	Bât	Niv.	Emplacement	Type	Année	Const.	V	ADD	R	Q	D	RVRE	Observations
180	N	4	Face aux Toilettes	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
181	N	4	Face aux Toilettes	C2	2015	eurofeu	x					S	
182	O	4	A gauche de la CTA n°14	C2	2014	afrex	x					S	
183	N	3	A droite de l'escalier de secours	C2	2018	eurofeu	x					S	
184	O	4 Ter	Local technique	C2	2015	eurofeu	x					S	
185	O	4	Face monte-handicapé	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
186	O	4 bis	Face monte-handicapé	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
187	O	4	Face monte-handicapé	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
188	O	2	A gauche du local technique	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
189	O	2	Local technique	C2	2015	eurofeu	x					S	
190	O	2	A gauche du monte-charge	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
191	N	0	Vestiaire musée	C2	2016	eurofeu	x					S	
192	M	0	Vers issue de secours n°2	C5	2021	eurofeu	x					S	
193	M	0	Zone 14 boite de jour	EP 6 A3F	2018	eurofeu	x					S	
194	M	0	Zone 11/12	EP 6 A3F	2015	sicli	x					S	
195	M	0	réservé PC incendie	EP 6 A3F	2014	mim	x					S	
196	O	1	Face au toilette public rue musicale	EP 6	2015	sicli	x					S	
197	O	0	Ext. Local élec bar rue musicale	C2	2019	eurofeu	x					S	
198	O	0	bar rue musicale	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
199	O	0	Boutique RMN	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
200	O	-1	Bas escalier face aux casques	EP 6	2015	afrex	x					S	
201	O	-1	Zone 14 salle pédagogique	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
202	O	-1	Zone 14	EP 6 A3F	2016	sfde	x					S	
203	P	1	Réserve PC incendie	C2	2022	eurofeu	x					S	
204	O	-1	Zone 14	C2	2014	afrex	x					S	
205	O	-1	Zone 14	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
206	O	-1	Source centrale musée	C2	2014	afrex	x					S	
207	W	0	Accueil rue musicale	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
208	W	0	à droite de l'entrée boutique	EP 6 A3F	2015	eurofeu	x					S	
209	W	0	à droite de l'entrée boutique	C2	2014	afrex	x					S	

N°	Bât	Niv.	Emplacement	Type	Année	Const.	V	ADD	R	Q	D	RVRE	Observations
210	R	1	Puits vidéo	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
211	R	1	Puits vidéo	C5	2017	afrex	x					S	
212	R	2	Bureau Sté Cofely	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
213	R	3	Bureau CE cité	EP 6 A3F	2016	sfde	x					S	
214	V	-1	Sas accès amphithéâtre	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
215	V	-1	Sas accès amphithéâtre	C2	2016	sicli	x					S	
216	V	-1	extérieur sanitaire public	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
217	V	-1	Régie	C2	2021	eurofeu	x					S	
218	V	-1	Régie son	C2	2014	afrex	x					S	
219	V	-1	Régie	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
220	V	-1	Local électrique	C2	2014	afrex	x					S	
221	U	-1	Circulation issue de secours PU 204	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
222	U	-2	Pallier photo	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
223	U	-2	Palier photo	C5	2021	eurofeu	x					S	
224	V	-2	Local électrique	C2	2014	afrex	x					S	
225	V	-2	Stockage Elyo et Detl	EP 6 A3F	2018	eurofeu	x					S	
226	V	-2	Source centrale amphithéâtre	C5	2016	sfde	x					S	
227	V	-2	Local clim.	C5	2011	afrex	x					S	
228	V	-2	Local clim.	C5	2021	eurofeu	x					S	
229	V	-2	Local clim. CTA10	C5	2016	sfde	x					S	
230	V	-2	Machinerie monte-charge n°2	C2	2014	afrex	x					S	
231	S	-2	Galerie technique	C5	2015	afrex	x					S	
232	S	-2	Local clim. CTA18/04	C5	2014	afrex	x					S	
233	T	-2	Machinerie monte-charge n°1	C2	2014	afrex	x					S	
234	S	-2	Groupe froid	C5	2019	eurofeu	x					S	
235	S	-2	Groupe froid	C5	2017	afrex	x					S	
236	S	0	Groupe électrogène	PP 9	2013	promat	x					S	
237	S	0	Groupe électrogène	PP 9	2013	promat	x					S	
238	S	-1	Rideau bleu	PP 9	2013	promat	x					S	
239	S	-1	TGBT	C5	2014	afrex	x					S	

N°	Bât	Niv.	Emplacement	Type	Année	Const.	V	ADD	R	Q	D	RVRE	Observations
240	S	-1	QGC musée	C5	2016	sfde	x					S	
241	S	-1	Sas après QDC musée	EP 6 A3F	2018	eurofeu	x					S	
242	S	-1	circulation IDS zone 14	EP 6 A3F	2018	eurofeu	x					S	
243	S	-1	à côté PS 203	EP 6 A3F	2018	eurofeu	x					S	
244	S	-1	Local électrique PS 230	C2	2016	sicli	x					S	
245	S	-1	Entre local électrique PS 241 PS 242	C5	2019	eurofeu	x					S	
246	S	-1	Salle coffre fort	EP 6 A3F	2018	eurofeu	x					S	
247	S	-1	Local n°122 réserve	EP 6 A3F	2018	eurofeu	x					S	
248	S	-1	Local n°122 réserve	C2	2014	afrex	x					S	
249	S	-1	Local n°124 réserve	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
250	S	-1	Local n°124 réserve	C5	2014	afrex	x					S	
251	S	-1	Circulation réserve RIA n°11	EP 6 A3F	2018	eurofeu	x					S	
252	T	-1	Face ascenseur n°08 et MC n°01	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
253	T	-1	Face ascenseur n°08 et MC n°01	C2	2021	eurofeu	x					S	
254	T	-1	Local électrique	C2	2018	eurofeu	x					S	
255	T	-1	Local n°108	C5	2016	sfde	x					S	
256	S	-2	Réserve face asc.n°08 et MC n°01	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
257	T	-2	Ext.local fourniture UGAP	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
258	T	-2	Ext.local fourniture UGAP	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
259	T	-2	Machinerie ascenseurs n°03	C2	2014	afrex	x					S	
260	T	-2	Local électrique	C2	2014	afrex	x					S	
261	T	-2	Pallier B	C2	2016	sfde	x					S	
262	T	-2	Pallier B	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
263	T	-2	Machinerie ascenseurs n°8	C2	2018	eurofeu	x					S	
264	V	-2	Amphithéatre côté Loges	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
265	S	0	CIM local sas escalier de secours	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
266	V	-2	sas accès amphithéatre côté jardin	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
267	S	0	CIM à côté studio enregistrement	C2	2014	afrex	x					S	
268	S	0	Local électrique C.I.M	C2	2014	afrex	x					S	
269	S	0	CIM à côté studio enregistrement	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	

N°	Bât	Niv.	Emplacement	Type	Année	Const.	V	ADD	R	Q	D	RVRE	Observations
270	S	-1	Issue de secours PS 209	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
271	S	-1	Local DETL	C5	2015	afrex	x					S	
272	S	-1	CTA 16	C5	2016	sfde	x					S	
273	Folie	1	face ascenseur	EP 6 A3F	2018	eurofeu	x					S	
274	P	1	Réserve PC incendie	C2	2018	eurofeu	x					S	
275	Folie	1	Ext. Sanitaires	C2	2022	eurofeu	x					S	
276	Folie	1	bureau DETL	EP 6 A3F	2018	eurofeu	x					S	
277	Folie	0	Hall d'entrée	EP 6 A3F	2018	eurofeu	x					S	
278	Folie	0	Ext. Sanitaires	C2	2014	afrex	x					S	
279	Folie	1	bureau service sécurité	EP 6 A3F	2018	eurofeu	x					S	
280	Folie	-1	Devant local électrique	C5	2016	andrieu	x					S	
281	Folie	0	local courrier	EP 6 A3F	2018	eurofeu	x					S	
282	P	-2	Int. Tour incendie n°01	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
283	P	-2	Dessous de scène	C2	2015	eurofeu	x					S	
284	P	-2	Machinerie MC n°03	C2	2014	afrex	x					S	
285	P	-2	Ext. Source centrale SDC	C5	2015	afrex	x					S	
286	P	-2	Local électrique n°201	C2	2014	afrex	x					S	
287	P	-2	Local technique n°202	C2	2014	afrex	x					S	
288	P	-2	Local technique n°203	C2	2014	afrex	x					S	
289	P	-2	Stockage EIC côté porte anti-panique	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
290	P	-2	Stockage EIC côté porte métallique	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
291	PVS	-2	Ext.local CPCU	C5	2016	sfde	x					S	
292	P	-2	Ext. CTA n°11	C5	2014	afrex	x					S	
293	P	-2	Devant local MC QDC cité	EP 6 A3F	2016	sfde	x					S	
294	P	-2	face à l'élévateur	EP 6 A3F	2018	eurofeu	x					S	
295	P	-2	Ext. CTA n°13	C5	2014	afrex	x					S	
296	P	-2	A droite avant d'entrer dans PVS	C5	2016	sfde	x					S	
297	PVS	-2	A côté du MC PVS	EP 6	2015	eurofeu	x					S	
298	PVS	-2	A côté du MC PVS	C2	2015	eurofeu	x					S	
299	PVS	-2	Face CTA n°26	EP 6	2015	afrex	x					S	

N°	Bât	Niv.	Emplacement	Type	Année	Const.	V	ADD	R	Q	D	RVRE	Observations
300	PVS	-2	Face CTA n°26	C2	2015	eurofeu	x					S	
301	PVS	-2	Ext CTA n° 23	C10	2015	eurofeu	x					S	
302	P	-2	Machinerie MC n° 06	C2	2014	afrex	x					S	
303	P	-2	Ext. Local autocom par MC n°06	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
304	P	-2	Local autocom	C2	2014	afrex	x					S	
305	T	-1	Chambre sourde	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
306	P	1	Réserve PC incendie	C2	2021	eurofeu	x					S	
307	R	0	Réserve PC incendie	C2	2022	eurofeu	x					S	
308	Folie	Ter	Local technique terrasse	C2	2014	afrex	x					S	
309	V	-2	Entrée aphithéâtre côté jardin	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
310	0	1	bas escalier	C2	2015	eurofeu	x					S	
311	Wb	4	A gauche de l'ascenseur	EP 6	2015	afrex	x					S	
312	Wb	4	A gauche de l'ascenseur	C2	2015	eurofeu	x					S	
313	Wb	5	A droite de l'ascenseur	EP 6	2015	afrex	x					S	
314	Wb	5	Sous l'armoire électrique	C2	2015	eurofeu	x					S	
315	Wb	5	Local réserve	EP 6	2016	afrex	x					S	
316	Wb	5	Intérieur local électrique	C2	2014	afrex	x					S	
317	Wb	6	A gauche de l'ascenseur	EP 6	2015	afrex	x					S	
318	Wb	6	Sous l'armoire électrique	C2	2014	afrex	x					S	
319	Wb	7	Extérieur bureaux	EP 6	2015	afrex	x					S	
320	Wb	7	Extérieur bureaux	C2	2014	afrex	x					S	
321	P	1	Réserve PC incendie	C5	2014	promat	x					S	
322	P	1	Réserve PC incendie	PP 9	2015	afrex	x					S	
323	P	1	Réserve PC incendie	PP 9	2015	afrex	x					S	
324	P	1	Réserve PC incendie	PP 9	2015	afrex	x					S	
325	P	1	Réserve PC incendie	C5	2014	afrex	x					S	
326	Parking Vinci		machinerie ascenseur 10	C2	2014	promat	x					S	
327	W	0	Accueil rue musicale	C2	2022	eurofeu	x					S	
328	M	1	à gauche monte charge	C2	2015	eurofeu	x					S	
329	S	1	Réserve Pc incendie	EP 6 A3F	2019	eurofeu	x					S	

N°	Bât	Niv.	Emplacement	Type	Année	Const.	V	ADD	R	Q	D	RVRE	Observations
330	P	1	Zone 14	C2	2016	andrieu	x					S	
331	P	2	Réserve PC incendie	PP 6	2014	afrex	x					S	
332	S	1	Réserve PC incendie	C2	2018	eurofeu	x					S	
333	P	1	Réserve PC incendie	C5	2019	eurofeu	x					S	
334	W	3	Sous RIA n°14	C2	2021	eurofeu	x					S	
335	W	3	Sous RIA n°14	EP 6	2015	afrex	x					S	
336	W	3	En face du RIA n°13	C2	2015	eurofeu	x					S	
337	W	3	En face du RIA n°13	EP 6	2015	afrex	x					S	
338	W	3	Armoire derrière l'accueil	C2	2014	afrex	x					S	
339	W	4	Médiathèque	EP 6	2015	afrex	x					S	
340	W	4	Médiathèque (nouveau local)	EP 6	2015	sicli	x					S	
341	W	4	Couloir électrique	C2	2014	afrex	x					S	
342	W	4	Escalier local électrique	C5	2015	afrex	x					S	
343	P	1	Réserve PC incendie	C5	2017	afrex	x					S	
344	P	1	Réserve PC incendie	C5	2019	eurofeu	x					S	
345	P	1	Réserve PC incendie	C5	2019	eurofeu	x					S	
346	P	1	Réserve PC incendie	C5	2019	eurofeu	x					S	
347	P	1	Réserve PC incendie	C2	2015	eurofeu	x					S	
348	P	1	Réserve PC incendie	C5	2019	eurofeu	x					S	
349	P	1	Réserve PC incendie	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
350	P	1	Réserve PC incendie	EP 6 A3F	2019	eurofeu	x					S	
351	N	0	Réserve PC incendie	EP 6 A3F	2019	eurofeu	x					S	
352	P	1	Réserve PC incendie	EP 6 A3F	2019	eurofeu	x					S	
353	W	4	Médiathèque	EP 6 A3F	2019	eurofeu	x					S	
354	P	1	Réserve PC incendie	EP 6 A3F	2014	afrex	x					S	
355	P	1	Réserve PC incendie	EP 6 A3F	2022	eurofeu	x					S	
356	M	0	Milieu zone 11/12	EP 6 A3F	2016	afrex	x					S	
357	P	1	Réserve PC incendie	EP 6 A3F	2017	afrex	x					S	
358	P	1	Réserve PC incendie (renfort SDC)	C2	2015	eurofeu	x					S	
359	P	1	Réserve PC incendie (renfort SDC)	C2	2019	eurofeu	x					S	

N°	Bât	Niv.	Emplacement	Type	Année	Const.	V	ADD	R	Q	D	RVRE	Observations
360	P	1	Réserve PC incendie (renfort SDC)	C2	2015	eurofeu	x					S	
361	Folie	-1	PC Intrusion	C2	2014	eurofeu	x					S	
362	P	1	Réserve PC incendie	EP 6 3AF	2015	afrex	x					S	
363	P	1	Réserve PC incendie	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
364	P	1	Réserve PC incendie	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
365	P	1	Réserve PC incendie	EP 6 A3F	2015	afrex	x					S	
366	P	1	Réserve PC incendie	C2	2015	eurofeu	x					S	
367	P	1	Réserve PC incendie	C2	2015	eurofeu	x					S	
368	P	1	Réserve PC incendie	C2	2015	eurofeu	x					S	
369	P	1	Réserve PC incendie	C2	2015	eurofeu	x					S	
370	P	1	Réserve PC incendie	C2	2015	eurofeu	x					S	
371	P	1	Réserve PC incendie	C2	2019	eurofeu	x					S	
372	P	1	Réserve PC incendie	C2	2015	eurofeu	x					S	